



Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
ul. Legionów Piłsudskiego 3 17-300 Siemiatycze
www.siemiatycze.pl, e-mail: powiat@siemiatycze.pl tel. 85 6566500,
fax: 85 6566501

Siemiatycze, dnia 11 sierpnia 2021 r.

Nr sprawy ZP.OG.272.5.2021

Wykonawcy

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy:

postępowania na „Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Technicznych im. Wł. St. Reymonta w Czartajewie

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie, na które udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1

W specyfikacji technicznej, drzwi do pokoi są opisane jako przeciwpożarowe EI30, natomiast w przedmiarze ani projekcie nie. Prosimy o wyjaśnienia, czy drzwi powinny posiadać podwyższoną klasę odporności ogniowej.

Odpowiedź

Drzwi do pokoi nie powinny być przeciwpożarowe.

Starosta Siemiatycki