



Zamawiający  
**Powiat Siemiatycki**  
adres: ul. Legionów Piłsudskiego 3  
17-300 Siemiatycze tel.85 65 66 500;

Miejscowość, data 19.11.2021 r

Wykonawcy  
zainteresowani  
udziałem w postępowaniu

### **Odpowiedź na zapytanie wykonawcy dotyczące treści SWZ**

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO PÓL W RAMACH OPERACJI PN. "SCALENIA GRUNTÓW NA OBSZARZE GMINY PERLEJEWO" W ZAKRESIE OBIEKTU SCALENIOWEGO "TWAROGI I INNE" ORAZ "MIODUSY I INNE „**

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00262774/01 z dnia 2021-11-09 r.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### **Pytanie**

**Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że na podbudowę zasadniczą z kruszywa należy użyć kruszywa łamanego 0/31,5 o parametrze przekruszenia C90/3.**

#### **Odpowiedź**

Zgodnie z załączonym plikiem do przetargu pn."Dodatkowe informacje dotyczące przetargu nieograniczonego - pkt.5", informuję, że na podbudowę zasadniczą z kruszywa dopuszcza się użyć kruszywa łamanego 0/31,5mm o procentowej zawartości ziaren o powierzchni prze kruszonej i łamanej w kruszywie wynoszące C50/30, co nie wyklucza zastosowania na podbudowę zasadniczą kruszywa łamanego 0/31,5 o parametrze przekruszenia C90/3.

**Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie termin składania ofert.**

Starosta  
Marek Bobel

.....  
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do  
podejmowania czynności w jego imieniu

