

Białystok, dnia 03.02.2017 r.

7/BP/WT/17

W PŁY N E Ł O  
Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach  
SEKRETARIAT  
data 09. 02. 2017  
ilość zał .....

Zarząd Powiatu w Siemiatyczach

17-300 Siemiatycze ul. Leg. Piłsudskiego 3

Dotyczy: warunków technicznych wykonania przyłączy : wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do istniejącego budynku mieszkalnego dwulokalowego na działce nr geod. 317/23 przy ul. Długiej 149 w Czartajewie gm. Siemiatycze

1. Dostawa wody będzie możliwa z istniejącej gminnej sieci wodociągowej z rur PVC Ø 160 mm.
2. Wcięcie do sieci wodociągowej należy wykonać na opaskę z zasuwą, obudową i skrzynką uliczną.
3. W budynku, w pierwszym pomieszczeniu za ścianą zewnętrzną, w miejscu łatwo dostępnym, zabezpieczonym przed zamrożeniem i zalaniem, należy zamontować zestaw wodomierzowy; w zestawie należy zastosować zawory przelotowe grzybkowe, za zestawem od strony instalacji wewnętrznej należy zamontować zawór antyskażeniowy. Możliwy jest montaż zestawu jw. w studzience wodomierzowej, zlokalizowanej na działce nr 317/23, w odległości do 5 m od granicy z pasem drogowym.
4. Przyłącze wodociągowe należy zaprojektować z rur PE na ciśnienie 1,0 MPa.
5. Ścieki bytowe można odprowadzić do istniejącego gminnego kanału sanitarnego grawitacyjnego z rur PVC Ø 200 mm lub kanału tłoczego z rur PE Ø 110 mm.
6. Ze względu na ukształtowanie terenu i brak możliwości grawitacyjnego odprowadzenia ścieków należy zaprojektować przydomową przepompownię ścieków z wyposażeniem standardowym wraz z zasilaniem energetycznym oraz przyłącze kanalizacyjne ciśnieniowe z rur PE SDR 17.
7. Przyłącze kanalizacyjne można włączyć do studzienki rewizyjnej na kanale grawitacyjnym albo do kanału tłoczego na opaskę lub trójnik, i w takim przypadku należy za wcinką do kanału tłoczego tj. za opaską/trójnikiem zaprojektować zasuwę odcinającą dopływ ścieków.
8. Przejścia przyłączy pod drogą należy zaprojektować w rurze osłonowej. Warunki realizacji robót w pasie drogowym należy uzgodnić z zarządcą drogi.
9. Zabrania się łączenia przewodów wodociągowych z instalacją zasilaną z lokalnego źródła wody.
10. Projekt przyłączy należy uzgodnić z Wodociągami Podlaskimi w Białymstoku ul. Elewatorska 31.
11. Do projektu przyłączy należy dołączyć oświadczenie Inwestora o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
12. Do wykonania przyłączy na ww. warunkach oraz warunkach określonych przy uzgodnieniu projektu można przystąpić po uzyskaniu zgody właściciela urządzeń wod.-kan. w Urzędzie Gminy Siemiatycze oraz zgody właściciela(i) gruntu.
13. Powyższe warunki techniczne są ważne 2 lata od daty wydania i stanowią one integralną część projektu przyłączy.

Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach  
Sekretariat

09/02/2017 09:26

DK/1885/2017



CnP12CzVJ

Z up. Prezes Zarządu  
Wodociągów Podlaskich sp. z o.o.

mgr inż. Maria Jolanta Juszczyńska